



**ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД У СФЕРІ ПОЖЕЖНОЇ  
ТА ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ**  
**З державний пожежно – рятувальний загін**  
**Головного управління ДСНС України у Донецькій області**  
**25 ДЕРЖАВНА ПОЖЕЖНО – РЯТУВАЛЬНА ЧАСТИНА**

АКТ № 3

**складений за результатами проведення (позапланової) перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки**

Комунального закладу «Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 45»,  
(найменування/місцезнаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу) або прізвище,  
Маріупольської міської ради Донецької області, за адресою: вул. Січових Стрільців, 31а  
ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи 23031291

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця,  
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в  
установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника  
податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган)

м. Маріуполь, Кальміуський район, вул. вул. Січових Стрільців, 31а

(місцезнаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено: Комунальний заклад «Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 45»,

Маріупольської міської ради Донецької області за адресою: Донецька область, м. Маріуполь,  
Кальміуський район, вул. Січових Стрільців, 31а

(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від  
провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки:

середнього ступеню ризику

**Загальна інформація про проведення перевірки:**

<b>Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки</b>	<b>Тип здійснюваної перевірки</b>
<u>03 квітня 2018 року № 360</u> , виданий <u>ДПРЗ-3 ГУ ДСНС України у Донецькій області</u> Посвідчення на перевірку від <u>23 квітня 2018 року № 2</u>	<input type="checkbox"/> планова; <input checked="" type="checkbox"/> позапланова;
Строк проведення перевірки у термін з <u>23.04.2018 р.</u> по <u>27.04.2018 р.</u>	

Початок перевірки					Завершення перевірки				
23	04	2018	09	30	27	04	2018	12	00
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини
Посадові особи, уповноважені здійснювати перевірку: <u>ДПРЧ-25 ДПРЗ -3 ГУ ДСНС України у Донецькій області</u> (найменування органу ДСНС України)									
<u>Інспектор групи запобігання надзвичайним ситуаціям ДПРЧ-25 ДПРЗ – 3 ГУ ДСНС</u> <u>України у Донецькій області старший лейтенант служби цивільного захисту Недопрядко</u> <u>Євген Вікторович</u> (посада, прізвище, ім'я та по батькові)									
Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки) / фізична особа - підприємець <u>Директор КЗ «Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 45», Маріупольської</u>									

міської ради Донецької області Асланова Олена Василівна

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Завгосп КЗ «Маріупольська загальноосвітня школа I-III ступенів № 45», Маріупольської

міської ради Донецької області Шебанець Тамара Олексіївна

інші особи: участі не приймали

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

### Дані про останню перевірку:

Планова	Позапланова
<input type="checkbox"/> не було взагалі	<input type="checkbox"/> не було взагалі
<input checked="" type="checkbox"/> була у період з 15.05.2017 року по 26.05.2017 року Акт перевірки від 26.04.2017 року № 23 Розпорядчий документ від 26.05.2017 № 23 виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> була у період з 17.10.2017 року по 20.10.2017 року Акт перевірки від 20.10.2017 року № 77 Розпорядчий документ від 23.10.2017 № 77 виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input checked="" type="checkbox"/>

### ПЕРЕЛІК

#### питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
<b>Частина I. Забезпечення пожежної безпеки</b>						
<b>1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки</b>						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних покажчиків з питань пожежної безпеки		+			<u>пункти 2 - 8, 10 розділу II ППБУ</u>
1.2	На підприємстві створено СПБ			+		<u>пункт 14 розділу II ППБУ</u>
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ	+				<u>пункт 12 розділу II ППБУ</u>
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам	+				<u>пункти 17 - 19 розділу II ППБУ</u>
<b>2. У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки</b>						
<b>3. Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму</b>						
<b>4. Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки</b>						
<b>5. Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки</b>						
<b>6. Забезпечено протипожежний стан утримання території</b>						
<b>7. Забезпечено протипожежний стан</b>						

утримання будівель, приміщень та споруд						глави 2 розділу III ППБУ
<b>8. Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів</b>						пункти 2.23 - 2.37 глави 2 розділу III ППБУ
<b>9. Стан утримання інженерного обладнання</b>						
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів	+				пункти 1.1 - 1.24 глави 1 розділу IV ППБУ
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів	+				пункти 2.1 - 2.18 глави 2 розділу IV ППБУ
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм	+				пункти 2.18 - 2.27 глави 2 розділу IV ППБУ
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм				+	пункти 4.1 - 4.4 глави 4 розділу IV ППБУ
9.5	Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм	+				пункти 3.1 - 3.5 глави 3 розділу IV ППБУ
<b>10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку</b>						
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів				+	пункти 1.1 - 1.6 глави 1 розділу V ППБУ
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів				+	пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ
<b>11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання</b>						
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог	+				пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість введів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм				+	пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
<b>12. Наявність та утримання підрозділів</b>					+	пункт 7 розділу I,

добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння						пункт 12 розділу II, пункти 3.1 - 3.26 глави 3 розділу V ППБУ, статті 61 - 63 КЦЗУ
13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів					+	пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАПБ В.01.057-2006/200
14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт					+	розділ VII ППБУ
14.1	Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку				+	пункт 21 розділу II ППБУ
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів				+	пункти 1.1 - 1.5 глави 1 розділу VII ППБУ
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів				+	пункти 2.1 - 2.28 глави 2 розділу VII ППБУ
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів				+	пункти 3.1 - 3.9 глави 3 розділу VII ППБУ
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів				+	пункти 4.1 - 4.48 глави 4 розділу VII ППБУ
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів				+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 - 2.19 ДБН В.1.1-7
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів				+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 - 3.5 ДБН В.1.1-7
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних				+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 - 4.42 ДБН В.1.1-7

	документів					
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів	+				пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 - 5.54 ДБН В.1.1-7
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів	+				пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 - 6.16 ДБН В.1.1-7
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів	+				пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 - 7.19 ДБН В.1.1-7

**Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій**

<b>1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту</b>			+		пункти 1 - 4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ N 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006
<b>2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки</b>			+		пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956
<b>3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки</b>			+		пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956
<b>4. Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання</b>			+		пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування

				цивільної відповідальності, ПКМУ N 1788, пункт 4.9.5 ПТБ
5. Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки			+	пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ N 2245
6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту			+	пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ N 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ
7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії	+			пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів	+			пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ
9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням			+	пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ N 787
10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки			+	пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування
11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки	+			пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ N 443, ПКМУ N 444
12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту	+			пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ N 444
13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання			+	пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ
14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та			+	стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20

реконструкції захисних споруд цивільного захисту				КЦЗУ, наказ МНС N 653, пункт 24 ПКМУ N 253
15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій			+	пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ N 308
16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх працездатність			+	стаття 53 КЦЗУ
17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах			+	пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах

**Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:**

"Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;

"Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;

"НВ" - не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи - підприємця) / об'єкта, що перевіряється;

"НП" - не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи - підприємця) / на об'єкті.

**ОПИС  
виявлених порушень**

N з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта	
1.	Розділ II, пункт 1	Правила пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України: Затверджених: наказом МОН України	Не затверджено план евакуації учнів на випадок пожежі та порядок оповіщення учасників навчально-виховного процесу, що встановлює обов'язки і дії працівників на випадок виникнення пожежі. План евакуації та порядок евакуації повинні переглядатися один раз на три роки.

		15.08.2016 року N 974, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 08.09.2016 р. за N 1229/29359. (Наказ МОН України 15.08.2016 року №974)	
2.	Розділ II, пункт 10	Наказ МОН України 15.08.2016 року № 974	Не оновлено інструкцію для сторожів, що визначає їх обов'язки щодо контролю за дотриманням протипожежного режиму, огляду території і приміщень, порядок дій у разі виявлення пожежі.
3.	Розділ III, глава 2, пункт 2.23	Правила пожежної безпеки в Україні затверджені наказом МВС від 30.10.2014 року №1417, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 року за №252/26697. Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ № 810 від 15.08.2016р. № 657 від 31.07.2017р. (реєстр НАПБ А.01.001-2014р.(далі ППБУ НАПБ.А.01.001:2014)	Допускається використання на шляхах евакуації будівельних матеріалів з вищими показниками пожежної безпеки ніж нормовані. (2 поверх старого корпусу).
4.	Розділ III, глава 2, пункт 2.3 Розділ IV, глава 1, пункт 1.24	ППБУ НАПБ А.01.001-2014	Допускається зниження класу вогнестійкості елементів (двері) заповнення прорізів у протипожежних перешкодах, між електрощитовою та іншими приміщеннями.
5.	Розділ III, глава 2, пункт 2.15	ППБУ НАПБ А.01.001-2014	Не пофарбовано стаціонарні зовнішні пожежні сходи.
6.	Розділ III, пункт 9  Розділ III, глава 2, пункт 2.31	Наказ МОН України 15.08.2016 року № 974  ППБУ НАПБ А.01.001-2014	Не забезпечені евакуаційним освітленням сходові клітки, внутрішні сходи, коридори, проходи та інші шляхи евакуації.
7.	Розділ III, пункт 14	Наказ МОН України 15.08.2016 року № 974	Допускається використання глухих ґрат у приміщеннях школи, а саме: музей, каб. №№107,109, вчительська, спортивний зал, прохід між старим і новим корпусами.
8.	Розділ III, глава 2, пункт 2.22	ППБУ НАПБ А.01.001-2014	Відсутні адресні вказівники (назва вулиці, номер будинку), які повинні бути встановлені на фасаді будівлі або інших видних місцях і освітлюватись в темний



			час доби.
9.	Розділ V, пункт 5  Розділ IV, глава 1, пункт 1.21	Наказ МОН України 15.08.2016 року № 974  ППБУ НАПБ А.01.001-2014	Не проводиться своєчасно перевірка захисту будівлі, закладу від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавко захисту будівель і споруд».
10.	Розділ VI, пункт 4  Розділ V, глава 2 пункт 2.2, підпункт 9	Наказ МОН України 15.08.2016 року № 974  ППБУ НАПБ А.01.001-2014	Не проводиться технічне обслуговування пожежних кран-комплектів на працездатність шляхом пуску води не рідше одного разу на рік з реєстрацією результатів перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування. Пожежні кран-комплекти повинні постійно бути справними і доступними для використання.
11.	Розділ VI, пункт 4  Розділ V, глава 2, пункт 2.2, підпункт 6	Наказ МОН України 15.08.2016 року № 974  ППБУ НАПБ А.01.001-2014	Пожежні кран-комплекти не розміщені у вбудованих або навісних шафах, які мають отвори для провітрювання і пристосовані для опломбування та візуального огляду їх без розкривання. При виготовленні шаф рекомендується передбачати в них місце для зберігання двох вогнегасників. На дверцята шаф, в яких знаходяться вогнегасники, мають бути нанесені відповідні покажчики за ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір» (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности».
12.	Розділ VI, пункт 4  Розділ V, глава 2, пункт 2.2, підпункт 2	Наказ МОН України 15.08.2016 року № 974  ППБУ НАПБ А.01.001-2014	Не доукомплектовані пожежні кран - комплекти пожежними рукавами, стволами. Елементи з'єднання пожежного крана, рукавів та ручного пожежного ствола мають бути однотипними. (ПК № 1-7).
13.	Розділ VI, пункт 6  Розділ V, глава 1, пункт 1.2	Наказ МОН України 15.08.2016 року № 974  ППБУ НАПБ А.01.001-2014	Приміщення школи не обладнані системою пожежної сигналізації, системою оповіщення про пожежу та управління евакуаванням людей - 3-го типу (СО-3), системою передавання тривожних сповіщень (ДБН В.2.5-56:2016, додаток А, табл. 2.1 п. 7.2; додаток Б, табл. Б.1, п.4)
14.	Розділ V, глава 3, пункт 3.17	ППБУ НАПБ А 01.001-2014	Не проведене технічне обслуговування вогнегасників відповідно до ДСТУ 4297-2004 «Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги»
15.	Розділ VI, пункт 10  Розділ V, глава 3 пункт 3.10	Наказ МОН України 15.08.2016 року № 974  ППБУ НАПБ А.01.001-2014	Вогнегасники не розміщено згідно з вимогами ГОСТ 12.4.009-83, а саме: шляхом навішування на вертикальні конструкції на висоті не більше як 1,5 м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника.

16.	Розділ VI, пункт 10  Розділ V, глава 3 пункт 3.11	Наказ МОН України 15.08.2016 року № 974  ППБУ НАПБ А 01.001-2014	Не доукомплектований пожежний щит саме: вогнегасниками - 2 шт., ящик піском - 1 шт., протипожежне покривало 1 шт., багор або лом та гак - 1 шт., лопати 1 шт., сокири - 1 шт.
17.	Розділ VI, пункт 13	Наказ МОН України 15.08.2016 року № 974	В закладі не створено резервний фонд вогнегасників, для заміни вогнегасників які направлені на перезарядку, технічне обслуговування та роботи пов'язані з їхнім ремонтом.
18.	стаття 20 ч.1. пункти 2, стаття 69 ч.2 п 1 літ «є»  пункти 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.8.3	Кодекс Цивільного захисту України  НПАОП 0.00-1.04-07 Стандарт МНС України СОУ МНС 75.2-00013528- 002:2010 „Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях” затверджених наказом МНС від 15.08.2007 р. № 557, зареєстровано в Мін'юсті 03.09. 2007 р. за № 1006/14273.) . «Правила вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання»; «Безпека у надзвичайних ситуаціях. Фільтрувальні засоби індивідуального захисту органів дихання населення у надзвичайних ситуаціях. Класифікація й загальні технічні вимоги».	Персонал закладу не забезпечено засобами індивідуального захисту органів дихання згідно діючих нормативних актів.

### ПЕРЕЛІК

**питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб,  
уповноважених на здійснення перевірки**

(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку				+	частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено	+				частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
3	Копію посвідчення на перевірку надано	+				частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)	+				частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки	+				частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877

**Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки**

№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень
	<i>зауважень немає</i>

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий - залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

**Підписи осіб, які брали участь у перевірці**

Посадові особи ДСНС України:


Інспектор групи запобігання НС  
ДІРЧ-25 ДІРЗ -3  
старший лейтенант служби  
цивільного захисту  
(посада)

  
(підпис)

Є.В. Недопрядко  
(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:

Директор КЗ «Маріупольська  
загальноосвітня школа І-ІІІ  
ступенів № 45» Маріупольської  
міської ради Донецької області  
(посада)

  
(підпис)

О.В. Асланова  
(прізвище, ім'я та по батькові)


Завгосп КЗ «Маріупольська  
загальноосвітня школа І-ІІІ  
ступенів № 45» Маріупольської  
міської ради Донецької області  
(посада)

  
(підпис)

Т.О. Шебанець  
(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано "27 квітня 2018 року

Директор КЗ «Маріупольська  
загальноосвітня школа І-ІІІ  
ступенів № 45» Маріупольської  
міської ради Донецької області  
(посада)

  
(підпис)

О.В. Асланова  
(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

**Примітка.** У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

### ПЕРЕЛІК

**нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких  
складено перелік питань щодо проведення перевірки**

№ з/п	Позначення нормативно- правового акта	Назва нормативно- правового акта	Затверджено	
			вид нормативно- правового акта та назва органу	дата та номер нормативно- правового акта
А	1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Закони України</b>			
1.1	ЗУ N 877	"Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"	Закон України	<u>від 05 квітня 2007 р. N 877-V</u>
1.2	КЦЗУ	Кодекс цивільного захисту України	Кодекс	<u>від 02 жовтня 2012 р. N 5403-VI</u>
1.3	ЗУ N 2245	"Про об'єкти підвищеної небезпеки"	Закон України	<u>від 18 січня 2001 р. N 2245-III</u>
1.4	ЗУ N 15/98	"Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання"	Закон України	<u>від 14 січня 1998 р. N 15/98-ВР</u>
<b>2</b>	<b>Постанови Кабінету Міністрів України</b>			
2.1	ПКМУ N 956	<u>Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки</u>	Постанова Кабінету Міністрів України	<u>від 11 липня 2002 р. N 956</u>
2.2	ПКМУ N 306	<u>Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної</u>	Постанова Кабінету Міністрів України	<u>від 29 лютого 2012 р. N 306</u>

		<u>безпеки</u>		
2.3	ПКМУ N 5	<u>Типове положення про відомчу пожежну охорону</u>	Постанова Кабінету Міністрів України	<u>від 09 січня 2014 р. N 5</u>
2.4	ПКМУ N 564	<u>Порядок функціонування добровільної пожежної охорони</u>	Постанова Кабінету Міністрів України	<u>від 17 липня 2013 р. N 564</u>
2.5	ПКМУ N 1788	<u>Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру</u>	Постанова Кабінету Міністрів України	<u>від 16 листопада 2002 р. N 1788</u>
2.6	ПКМУ N 1200	<u>Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю</u>	Постанова Кабінету Міністрів України	<u>від 19 серпня 2002 р. N 1200</u>
2.7	ПКМУ N 308	<u>Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків</u>	Постанова Кабінету Міністрів України	<u>від 29 березня 2001 р. N 308</u>
2.8	ПКМУ N 443	<u>Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту</u>	Постанова Кабінету Міністрів України	<u>від 26 червня 2013 р. N 443</u>
2.9	ПКМУ N 444	<u>Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях</u>	Постанова Кабінету Міністрів України	<u>від 26 червня 2013 р. N 444</u>
2.10	ПКМУ N 787	<u>Порядок утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту</u>	Постанова Кабінету Міністрів України	<u>від 09 жовтня 2013 р. N 787</u>
2.11	ПКМУ N 253	<u>Порядок використання захисних споруд</u>	Постанова Кабінету Міністрів України	<u>від 25 березня 2009 р. N 253</u>

		<u>цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб</u>		
2.12	ПКМУ N 11	<u>Положення про єдину державну систему цивільного захисту</u>	Постанова Кабінету Міністрів України	<u>від 09 січня 2014 р. N 11</u>
2.13	ПКМУ N 6	Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	<u>від 09 січня 2014 р. N 6</u>
2.14	ПКМУ N 729	<u>Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб</u>	Постанова Кабінету Міністрів України	<u>від 02 жовтня 2013 р. N 729</u>
2.15	ПКМУ N 841	Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	<u>від 30 жовтня 2013 р. N 841</u>
<b>3</b>	<b>Інші нормативно-правові акти та нормативні документи</b>			
3.1	ППБУ	<u>Правила пожежної безпеки в Україні</u>	Наказ МВС України	<u>від 30 грудня 2014 р. N 1417, зареєстрований у Мін'юсті України 05 березня 2015 р. за N 252/26697</u>
3.2	Правила улаштування систем раннього виявлення	<u>Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення</u>	Наказ МНС України	<u>від 15 травня 2006 р. N 288, зареєстрований у Мін'юсті України 05 липня 2006 р. за N 785/12659</u>
3.3	Правила охорони життя людей на водних об'єктах	<u>Правила охорони життя людей на водних об'єктах України</u>	Наказ МНС України	<u>від 03 грудня 2001 р. N 272, зареєстрований у Мін'юсті України 01 лютого 2002 р. за N 95/6383</u>
3.4	ПТБ	<u>Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в</u>	Наказ МНС України	<u>від 15 серпня 2007 р. N 557, зареєстрований</u>

		<u>організаціях, установах та на небезпечних територіях</u>		у Мін'юсті України 03 вересня 2007 р. за N 1006/14273
3.5	Методика прогнозування ХНО	<u>Методика прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті</u>	Наказ МНС, Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінекології	<u>від 27 березня 2001 р. N 73/82/64/122</u> , зареєстрований у Мін'юсті України 10 квітня 2001 р. за N 326/5517
3.6	Методика спостережень	<u>Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки</u>	Наказ МНС України	<u>від 06 серпня 2002 р. N 186</u> , зареєстрований у Мін'юсті України 29 серпня 2002 р. за N 708/6996
3.7	Інструкція з тривалого зберігання	<u>Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту</u>	Наказ МНС України	<u>від 16 грудня 2002 р. N 330</u> , зареєстрований у Мін'юсті України 04 березня 2003 р. за N 179/7500
3.8	Інструкція щодо утримання захисних споруд	<u>Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час</u>	Наказ МНС України	<u>від 9 жовтня 2006 р. N 653</u> , зареєстрований у Мін'юсті України 02 листопада 2006 р. за N 1180/13054
3.9	Правила надання технічних умов	<u>Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки</u>	Наказ Міністерства оборони України	<u>від 14 листопада 2013 р. N 771</u> , зареєстрований у Мін'юсті України 22 листопада 2013 р. за N 1988/24520
3.10	План реагування на радіаційні аварії	<u>План реагування на радіаційні аварії</u>	Наказ Держатомрегулювання, МНС	<u>від 17 травня 2004 р. N 87/211</u> , зареєстрований у Мін'юсті України 10 червня 2004 р. за N 720/9319
3.11	ДБН В.1.1-7-2016	Державні будівельні норми. Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів	Наказ Мінбуду України	<u>від 31 жовтня 2016 р. N 287</u>

		будівництва		
3.12	ДБН В.1.2-4-2006	Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)	Наказ Мінбуду України	<u>від 04 серпня 2006 р. N 274</u>
3.13	НАПБ В.01.057-2006/200	<u>Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі</u>	Наказ Мінагрополітики, МН	<u>від 04 грудня 2006 р. N 730/770,</u> зареєстрований у Мін'юсті України 05 квітня 2007 р. за N 313/13580