



**ДСНС України**  
**ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ**  
**З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ**  
**12 ДЕРЖАВНИЙ ПОЖЕЖНО - РЯТУВАЛЬНИЙ ЗАГІН**  
 (ДПРЗ-12 ГУ ДСНС України у Донецькій області)

вул. О.Тихого, 10і, м. Краматорськ, 84313 тел./факс (06264) 7-45-45

[кодЄДРПОУ38355198](http://кодЄДРПОУ38355198)

[E-mail: dprz12@dn.mns.gov.ua](mailto:dprz12@dn.mns.gov.ua)

**АКТ № 6**

**складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки**

Директору Краматорської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Краматорської міської ради, м. Краматорськ, вул. Радужна, буд. 13.

(найменування юридичної особи (та або його відокремленого підрозділу) або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи — підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи: 25704630

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган)           ,

Краматорської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Краматорської міської ради, м Краматорськ, вул. Радужна, буд. 13, тел.: (0626)41-17-27, E-mail: [kram\\_shl01@ua.fm](mailto:kram_shl01@ua.fm).

(місцезнаходження, телефон, e-mail)

Перевірено : приміщення і територію Краматорської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Краматорської міської ради, м Краматорськ, вул. Радужна, буд. 13.

(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки високий

**Загальна інформація щодо здійснюваної та попередніх перевірок:**

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки	Тип здійснюваної перевірки
Наказ № 85 від 03.04.2018 р.	<input checked="" type="checkbox"/> планова;
Посвідчення на перевірку № 7 від 12.04.2018 р.	<input type="checkbox"/> позапланова.

Початок перевірки				Завершення перевірки			
12	04	2018	09	12	04	2018	16
число	місяць	Рік	години	число	місяць	рік	Години

**Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:**

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

12 державний пожежно-рятувальний загін Головного управління ДСНС України у Донецькій області / старший інспектор відділення запобігання НС 12 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Донецькій області старший лейтенант служби цивільного захисту Багдавалдзе Олександр Бесікович

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки) / фізична особа підприємець:

Заступник директора з адміністративно господарчої роботи Краматорської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Краматорської міської ради Вірченко Вікторія Володимирівна

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

інші особи:

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Планова	Позапланова
<input checked="" type="checkbox"/> не було взагалі	<input checked="" type="checkbox"/> не було взагалі
<input type="checkbox"/> була у період з 03.04.2017 р. по 14.04.2017 р. Акт перевірки від 14.04.2017 р. № 10 Розпорядчий документ від 31.03.2017 р. N132 виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> була у період з 06.11.2017 р. по 10.11.2017 р. Акт перевірки від 10.11.2017 р. № 181 Розпорядчий документ від 29.09.2017 р. N295 виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input checked="" type="checkbox"/>

### ПЕРЕЛІК

#### питань щодо проведення перевірки

N з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
<b>Частина I. Забезпечення пожежної безпеки</b>						
<b>1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки</b>						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних покажчиків з питань пожежної безпеки	+				<a href="#">пункти 2 - 8, 10 розділу II ППБУ</a>
1.2	На підприємстві створено СПБ			+		<a href="#">пункт 14 розділу II ППБУ</a>
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ			+		<a href="#">пункт 12 розділу II ППБУ</a>
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам	+				<a href="#">пункти 17 - 19 розділу II ППБУ</a>
2.	У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки			+		<a href="#">пункт 9 розділу II ППБУ</a>
3.	Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму	+				<a href="#">пункт 11 розділу II ППБУ</a>
4.	Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки		+			<a href="#">пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ</a>
5.	Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки	+				<a href="#">пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ</a>
6.	Забезпечено протипожежний стан утримання території	+				<a href="#">пункти 1.1 - 1.21 глави 1 розділу III ППБУ</a>
7.	Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд	+				<a href="#">пункти 2.1 - 2.22 глави 2 розділу III ППБУ</a>
8.	Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів	+				<a href="#">пункти 2.23 - 2.37 глави 2 розділу III ППБУ</a>
<b>9. Стан утримання інженерного обладнання</b>						
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів	+				<a href="#">пункти 1.1 - 1.24 глави 1 розділу IV ППБУ</a>
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів			+		<a href="#">пункти 2.1 - 2.18 глави 2 розділу IV ППБУ</a>

9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм			+		<a href="#">пункти 2.18 - 2.27 глави 2 розділу IV ППБУ</a>
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм			+		<a href="#">пункти 4.1 - 4.4 глави 4 розділу IV ППБУ</a>
9.5	Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм			+		<a href="#">пункти 3.1 - 3.5 глави 3 розділу IV ППБУ</a>
<b>10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку</b>						
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів			+		<a href="#">пункти 1.1 - 1.6 глави 1 розділу V ППБУ</a>
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів.			+		<a href="#">пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ</a>
<b>11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання</b>						
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог			+		<a href="#">пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ</a>
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість вводів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм			+		<a href="#">пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ</a>
<b>12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння</b>						
<b>13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів</b>						
<b>14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт</b>						
14.1	Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку			+		<a href="#">пункт 21 розділу II ППБУ</a>
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів			+		<a href="#">пункти 1.1 - 1.5 глави 1 розділу VII ППБУ</a>
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			+		<a href="#">пункти 2.1 - 2.28 глави 2 розділу VII ППБУ</a>
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів			+		<a href="#">пункти 3.1 - 3.9 глави 3 розділу VII ППБУ</a>
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів			+		<a href="#">пункти 4.1 - 4.48 глави 4 розділу VII ППБУ</a>
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів			+		<a href="#">пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ</a> , пункти 2.1 - 2.19 ДБН В.1.1-7
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів			+		<a href="#">пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ</a> , пункти 3.1 - 3.5 ДБН В.1.1-7

14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів			+		<a href="#">пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ</a> , пункти 4.1 - 4.42 ДБН В.1.1-7
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів			+		<a href="#">пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ</a> , пункти 5.1 - 5.54 ДБН В.1.1-7
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			+		<a href="#">пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ</a> , пункти 6.1 - 6.16 ДБН В.1.1-7
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів			+		<a href="#">пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ</a> , пункти 7.1 - 7.19 ДБН В.1.1-7

**Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій**

<b>1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту</b>				+		<a href="#">пункти 1 - 4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ N 6</a> , підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006
<b>2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки</b>				+		<a href="#">пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956</a>
<b>3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки</b>				+		<a href="#">пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956</a>
<b>4. Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання</b>				+		<a href="#">пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ N 1788, пункт 4.9.5 ПТБ</a>
<b>5. Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки</b>				+		<a href="#">пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ N 2245</a>
<b>6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту</b>			+			<a href="#">пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ N 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ</a>
<b>7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії</b>	+					<a href="#">пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ</a>
<b>8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів</b>	+					<a href="#">пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ</a>
<b>9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та</b>				+		<a href="#">пункт 5 частини</a>

необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням					<a href="#">першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ N 787</a>
10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки			+		<a href="#">пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування</a>
11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки			+		<a href="#">пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ N 443, ПКМУ N 444</a>
12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту			+		<a href="#">пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ N 444</a>
13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання			+		<a href="#">пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ</a>
14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту			+		<a href="#">стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС N 653, пункт 24 ПКМУ N 253</a>
15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій			+		<a href="#">пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ N 308</a>
16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх працездатність			+		<a href="#">стаття 53 КЦЗУ</a>
17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах			+		<a href="#">пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах</a>

#### Пояснення до позначень, використаних у переліку питань

- «Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
- «Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
- «НВ» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи - підприємця) / об'єкта, що перевіряється;
- «НП» – не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи - підприємця) / на об'єкті.

**ОПИС**  
**виявлених порушень**

**Перелік порушень вимог законодавства, виявлених органом ДСНС України під час здійснення перевірки**

№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта*	
1.	розділ V глава 1 пункт 1.2  додаток А, табл. А1 п.7.2. додаток Б, табл. Б1 п.4	наказ Міністерства внутрішніх справ України № 1417 від 30.12.2014 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні» Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 р. за N 252/26697  ДБН В.2.5-56-2014	Приміщення не обладнаносистемами протипожежного захисту.
2.	розділ III глава 2 пункт 2.32	наказ Міністерства внутрішніх справ України № 1417 від 30.12.2014 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні» Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 р. за N 252/26697	Шляхи евакуації не забезпечено евакуаційним освітленням.
3.	розділ III пункт 8	наказ Міністерства внутрішніх справ України № 1417 від 30.12.2014 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні» Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 р. за N 252/26697	Не забезпечено приміщення відповідними знаками безпеки, згідно ДСТУ ISO 6309:2007 "Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір" (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 "ССБТ. Цветасигнальные и знаки безопасности".
4.	розділ III пункт 2.5	наказ Міністерства внутрішніх справ України № 1417 від 30.12.2014 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні» Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 р. за N 252/26697	Дерев'яні елементи горищнихпокриттів не оброблені спеціальними засобами вогнезахисту.
5.	ст. 69	Кодексу цивільного захисту України Постанова Кабінету Міністрів України від 29.10. 2009 р. N 1148 " Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р.	Працівники об'єкту не забезпечені засобами індивідуального захисту згідно ПКМУ № 1148 від 29.10.09 р., визначити пункти видачі та утримання засобів індивідуального захисту.

		N 1200 ”. Наказ МНС України від 15.08.2007 № 557 «Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях»,	
6.	розділ IV глава 1 пункт 1.6	наказ Міністерства внутрішніх справ України № 1417 від 30.12.2014 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні» Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 р. за N 252/26697	З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів не виконано за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів у підвалі.
7.	розділ IV глава 1 пункт 1.2	наказ Міністерства внутрішніх справ України № 1417 від 30.12.2014 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні» Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 р. за N 252/26697	Електричне обладнання електропроводи та кабелі не забезпечено апаратурою захисту від струмів короткого замикання та інших аварійних режимів.
8.	розділ III глава 2 пункт 2.22	наказ Міністерства внутрішніх справ України № 1417 від 30.12.2014 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні» Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 р. за N 252/26697	Будинки та інші об'єкти не забезпечені адресними вказівниками (назва вулиці, номер будинку), встановленими на фасадах будівель або інших видних місцях і освітлюваними у темний час доби.
9.	розділ IV глава 1 пункт 1.17	наказ Міністерства внутрішніх справ України № 1417 від 30.12.2014 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні» Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 р. за N 252/26697	Електророзетки, вимикачі, перемикачі встановлюються на горючу основу, підвал.
10.	розділ V глава 2.2 пункт 1,2	наказ Міністерства внутрішніх справ України № 1417 від 30.12.2014 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні» Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 р. за N 252/26697	Не улаштовано внутрішнього протипожежного водопроводу.

11.	розділ III глава 3 пункт 3.10	наказ Міністерства внутрішніх справ України № 1417 від 30.12.2014 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні» Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 р. за N 252/26697	Забороняється використовувати підвальні приміщення під виробничі дільниці та захищувати їх сторонніми предметами.
-----	-------------------------------	---	---

\* Позначення нормативно-правового акту має відповідати позначенню, вказаному у розділі «Нормативно-правові акти, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені актом перевірки»

**ПЕРЕЛІК**  
**питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб,**  
**уповноважених на здійснення перевірки**  
(становлять зокрема виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку		+			частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено	+				частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
3	Копію посвідчення на перевірку надано	+				частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)	+				частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення.	+				частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу та складеного акта перевірки

№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень
	<i>Зауважень немає</i>

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України у Донецькій області, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

**Підписи осіб, що брали участь у перевірці**

Посадові особи органу ДСНС України:  
**Старший інспектор відділення запобігання НС 12 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Донецькій області**  
**старший лейтенант служби цивільного захисту**  
(посада)

  
(підпис)

О.Б. Багдавадзе  
сиренівське, ім'я та по батькові



Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи, присутні під час здійснення контролю:

*гос дир з АТР*  
(посада)

*[Підпис]*  
(підпис)

*Вітченко В.В.*  
(прізвище, ім'я та по батькові)

(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки *звітний* 2018 р.:

*Директор зовн*  
(посада)



*А.О. Григор'як*  
(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання отримувач (необхідно підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

Нормативно-правові акти, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені цим актом перевірки

№ з/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено	
			вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
А	1	2	3	4
1		<b>Закони України</b>		
1.1	КЦЗУ	Кодекс цивільного захисту України	Кодекс України	Від 02.10.2012 року № 5403-VI
1.2	ЗУ № 877	«Про правові засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»	Закон України	Від 05.04.2007 № 877 - V
1.3	ЗУ № 2245	«Про об'єкти підвищеної безпеки»	Закон України	Від 18.01.2001 № 2245 - III
1.4	ЗУ № 15/98	«Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання»	Закон України	Від 14.01.1998 № 15/98 - ВР
2		<b>Постанови Кабінету Міністрів України</b>		
2.1	ПКМУ N 956	Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної безпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 11 липня 2002 р. N 956
2.3	ПКМУ N 5	Типове положення про відомчу пожежну охорону	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 5
2.4	ПКМУ N 564	Порядок функціонування добровільної пожежної охорони	Постанова Кабінету Міністрів України	від 17 липня 2013 р. N 564

2.5	ПКМУ N 1788	<a href="#"><u>Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру</u></a>	Постанова Кабінету Міністрів України	<a href="#"><u>від 16 листопада 2002 р. N 1788</u></a>
2.6	ПКМУ N 1200	<a href="#"><u>Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю</u></a>	Постанова Кабінету Міністрів України	<a href="#"><u>від 19 серпня 2002 р. N 1200</u></a>
2.7	ПКМУ N 1214	<a href="#"><u>Перелік об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами</u></a>	Постанова Кабінету Міністрів України	<a href="#"><u>від 04 серпня 2000 р. N 1214</u></a>
2.8	ПКМУ N 308	<a href="#"><u>Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків</u></a>	Постанова Кабінету Міністрів України	<a href="#"><u>від 29 березня 2001 р. N 308</u></a>
2.9	ПКМУ N 443	<a href="#"><u>Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту</u></a>	Постанова Кабінету Міністрів України	<a href="#"><u>від 26 червня 2013 р. N 443</u></a>
2.10	ПКМУ N 444	<a href="#"><u>Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях</u></a>	Постанова Кабінету Міністрів України	<a href="#"><u>від 26 червня 2013 р. N 444</u></a>
2.11	ПКМУ N 787	<a href="#"><u>Порядок утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту</u></a>	Постанова Кабінету Міністрів України	<a href="#"><u>від 09 жовтня 2013 р. N 787</u></a>

2.12	ПКМУ N 253	<a href="#">Порядок використання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб</a>	Постанова Кабінету Міністрів України	<a href="#">від 25 березня 2009 р. N 253</a>
2.13	ПКМУ N 11	<a href="#">Положення про єдину державну систему цивільного захисту</a>	Постанова Кабінету Міністрів України	<a href="#">від 09 січня 2014 р. N 11</a>
2.14	ПКМУ N 6	Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	<a href="#">від 09 січня 2014 р. N 6</a>
2.15	ПКМУ N 729	<a href="#">Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб</a>	Постанова Кабінету Міністрів України	<a href="#">від 02 жовтня 2013 р. N 729</a>
2.16	ПКМУ N 841	Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	<a href="#">від 30 жовтня 2013 р. N 841</a>
3	<b>Інші нормативно-правові акти міністерства</b>			
3.1	НАПБ Б.03.001-2004	<a href="#">Типові норми належності вогнегасників</a>	Наказ МНС України	<a href="#">від 02 квітня 2004 р. N 151</a> , зареєстрований у Мін'юсті України 29 квітня 2004 р. за N 554/9153
3.2	ППБУ	<a href="#">Правила пожежної безпеки в Україні</a>	Наказ МВС України	<a href="#">від 30 грудня 2014 р. N 1417</a> , зареєстрований у Мін'юсті України 05 березня 2015 р. за N 252/26697

3.3	Правила улаштування систем раннього виявлення	<a href="#">Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення</a>	Наказ МНС України	<a href="#">від 15 травня 2006 р. N 288</a> , зареєстрований у Мін'юсті України 05 липня 2006 р. за N 785/12659
3.4	Правила охорони життя людей на водних об'єктах	<a href="#">Правила охорони життя людей на водних об'єктах України</a>	Наказ МНС України	<a href="#">від 03 грудня 2001 р. N 272</a> , зареєстрований у Мін'юсті України 01 лютого 2002 р. за N 95/6383
3.5	ПТБ	<a href="#">Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях</a>	Наказ МНС України	<a href="#">від 15 серпня 2007 р. N 557</a> , зареєстрований у Мін'юсті України 03 вересня 2007 р. за N 1006/14273
3.6	Методика прогнозування ХНО	<a href="#">Методика прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті</a>	Наказ МНС, Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінекології	<a href="#">від 27 березня 2001 р. N 73/82/64/122</a> , зареєстрований у Мін'юсті України 10 квітня 2001 р. за N 326/5517
3.7	Методика спостережень	<a href="#">Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки</a>	Наказ МНС України	<a href="#">від 06 серпня 2002 р. N 186</a> , зареєстрований у Мін'юсті України 29 серпня 2002 р. за N 708/6996

3.8	Інструкція з тривалого зберігання	<a href="#">Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту</a>	Наказ МНС України	<a href="#">від 16 грудня 2002 р. N 330</a> , зареєстрований у Мін'юсті України 04 березня 2003 р. за N 179/7500
3.9	Інструкція щодо утримання захисних споруд	<a href="#">Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час</a>	Наказ МНС України	<a href="#">від 9 жовтня 2006 р. N 653</a> , зареєстрований у Мін'юсті України 02 листопада 2006 р. за N 1180/13054
3.10	Правила надання технічних умов	<a href="#">Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки</a>	Наказ Міністерства оборони України	<a href="#">від 14 листопада 2013 р. N 771</a> , зареєстрований у Мін'юсті України 22 листопада 2013 р. за N 1988/24520
3.11	План реагування на радіаційні аварії	<a href="#">План реагування на радіаційні аварії</a>	Наказ Держатомрегулювання, МНС	<a href="#">від 17 травня 2004 р. N 87/211</a> , зареєстрований у Мін'юсті України 10 червня 2004 р. за N 720/9319
3.12	ДБН В.1.1-7-2002	Державні будівельні норми. Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва	Наказ Держбуду України	<a href="#">від 03 грудня 2002 р. N 88</a>
3.13	ДБН В.1.2-4-2006	Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)	Наказ Мінбуду України	<a href="#">від 04 серпня 2006 р. N 274</a>

3.14	НАПБ В.01.057-2006/200	<a href="#">Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі</a>	Наказ Мінагрополітики, МНС	<a href="#">від 04 грудня 2006 р. N 730/770</a> , зареєстрований у Мін'юсті України 05 квітня 2007 р. за N 313/13580
------	------------------------	---	----------------------------	--