



ДСНС України
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
12 ДЕРЖАВНИЙ ПОЖЕЖНО - РЯТУВАЛЬНИЙ ЗАГІН
 (ДПРЗ-12 ГУ ДСНС України у Донецькій області)

вул. О.Тихого, 10і, м. Краматорськ, 84313 тел./факс (06264) 7-45-45

код ЄДРПОУ 38355198

E-mail: dprz12@dn.mns.gov.ua

АКТ № 9

складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

Комунальний заклад культури «Міський палац культури ім. Леоніда Бикова» Краматорської міської ради за адресою: м. Краматорськ, вул. Шкільна, 9-а.

(найменування/місцезнаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу) або прізвище, ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи: 35160641

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган) ,

м. Краматорськ, вул. Шкільна, 9-а, e-mail: palace.star.gorod@meta.ua, тел.: (0626) 41-30-62.

(місцезнаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено : приміщення і територію комунального закладу культури «Міського палацу культури ім. Леоніда Бикова» Краматорської міської ради за адресою: м. Краматорськ, вул. Шкільна, 9-а.

(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки: **високий**

Загальна інформація про проведення перевірки:

| Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки | Тип здійснюваної перевірки |
|---|--|
| Наказ № 85 від 03.04.2018 р. виданий ДПРЗ-12 ГУ ДСНС України у Донецькій області. | <input checked="" type="checkbox"/> планова; |
| Посвідчення на перевірку № 9 від 12.04.2018 р. | <input type="checkbox"/> позапланова. |

Строк проведення перевірки

| Початок перевірки | | | | | Завершення перевірки | | | | |
|--------------------------|--------|------|--------|---------|-----------------------------|--------|------|--------|---------|
| 13 | 04 | 2018 | 09 | 00 | 16 | 04 | 2018 | 16 | 00 |
| число | місяць | рік | години | хвилини | число | місяць | рік | години | хвилини |

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

12 державний пожежно-рятувальний загін Головного управління ДСНС України у Донецькій області

(найменування органу ДСНС України)

старший інспектор відділення запобігання НС 12 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Донецькій області старший лейтенант служби цивільного захисту Баглавадзе Олександр Бесікович
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки) / фізична особа підприємця:

Заступник директора з адміністративно господарчої роботи комунального закладу культури «Міського палацу культури ім. Леоніда Бикова» Краматорської міської ради Клименко Світлана Володимирівна
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

інші особи:

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Дані про останню перевірку:

| Планова | Позапланова |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> не було взагалі | <input checked="" type="checkbox"/> не було взагалі |
| <input checked="" type="checkbox"/> була у період з 10.07.2017 р. по 21.07.2017 р. Акт перевірки від 14.07.2017 р. № 88 Розпорядчий документ від 16.06.2017 р. N 242 виконаний <input checked="" type="checkbox"/> , не виконаний <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> була у період з <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> р. по <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> р. Акт перевірки від <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> р. № <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> , Розпорядчий документ від <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> р. N <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> виконаний <input checked="" type="checkbox"/> , не виконаний <input checked="" type="checkbox"/> |

ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення перевірки

| № з/п | Питання, що підлягають перевірці | Так | Ні | НВ | НП | Нормативне обґрунтування |
|---|---|-----|----|----|----|--------------------------------|
| Частина I. Забезпечення пожежної безпеки | | | | | | |
| 1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки | | | | | | |
| 1.1 | Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних показників з питань пожежної безпеки | + | | | | пункти 2-8, 10 розділу II ППБУ |
| 1.2 | На підприємстві створено СПБ | | | + | | пункт 14 розділу II ППБУ |
| 1.3 | На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ | + | | | | пункт 12 розділу II ППБУ |
| 1.4 | Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам | + | | | | пункти 17-19 розділу II ППБУ |
| 2. У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки | | | | | | |
| 3. Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму | | | | | | |
| 4. Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки | | | | | | |
| 5. Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки | | | | | | |
| 6. Забезпечено протипожежний стан утримання території | | | | | | |
| 7. Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд | | | | | | |
| 8. Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів | | | | | | |
| 9. Стан утримання інженерного обладнання | | | | | | |

| № з/п | Питання, що підлягають перевірці | Так | Ні | НВ | НП | Нормативне обґрунтування |
|--|---|-----|----|----|-----|--|
| 9.1 | Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів | | + | | | пункти 1.1-1.24 глави 1 розділу IV ППБУ |
| 9.2 | Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів | + | | | | пункти 2.1-2.18 глави 2 розділу IV ППБУ |
| 9.3 | Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм | + | | | | пункти 2.18-2.27 глави 2 розділу IV ППБУ |
| 9.4 | Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм | + | | | | пункти 4.1-4.4 глави 4 розділу IV ППБУ |
| 9.5 | Системи каналізації та сміттевидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм | + | | | | пункти 3.1-3.5 глави 3 розділу IV ППБУ |
| 10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку | | | | | | |
| 10.1 | Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакууванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів | | + | | | пункти 1.1-1.6 глави 1 розділу V ППБУ |
| 10.2 | АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів | + | | | | пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ |
| 11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання | | | | | | |
| 11.1 | Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог | | + | | | пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ |
| 11.2 | Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість введів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм | | + | | | пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ |
| 12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння | | | | | | |
| 13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів | | | | | | |
| | | | | + | НАП | пункти 8.1.1 - 8.5.18 В.01.057-2006/200 |
| 14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт | | | | | | |
| 14.1 | Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку | | | + | | пункт 21 розділу II ППБУ |
| 14.2 | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів | | | + | | пункти 1.1-1.5 глави 1 розділу VII ППБУ |
| 14.3 | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають | | | + | | пункти 2.1-2.28 глави 2 розділу VII ППБУ |

| № з/п | Питання, що підлягають перевірці | Так | Ні | НВ | НП | Нормативне обґрунтування |
|--|--|-----|----|----|----|--|
| | вимогам нормативних документів | | | | | |
| 14.4 | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів | | | + | | пункти 3.1-3.9 глави 3 розділу VII ППБУ |
| 14.5 | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів | | | + | | пункти 4.1-4.48 глави 4 розділу VII ППБУ |
| 14.5.1 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів | | | + | | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 – 2.19 ДБН В.1.1-7 |
| 14.5.2 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів | | | + | | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 – 3.5 ДБН В.1.1-7 |
| 14.5.3 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів | | | + | | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 – 4.42 ДБН В.1.1-7 |
| 14.5.4 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів | | | + | | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 – 5.54 ДБН В.1.1-7 |
| 14.5.5 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів | | | + | | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 – 6.16 ДБН В.1.1-7 |
| 14.5.6 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів | | | + | | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 – 7.19 ДБН В.1.1-7 |
| Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і території від надзвичайних ситуацій | | | | | | |
| | 1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту | | | + | | пункти 1-4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ № 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006 |
| | 2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки | | | + | | пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ № 956 |
| | 3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки | | | + | | пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ № 956 |

| № з/п | Питання, що підлягають перевірці | Так | Ні | НВ | НП | Нормативне обґрунтування |
|-------|--|-----|----|----|----|---|
| 4. | Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання | | | + | | пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ № 1788, пункт 4.9.5 ПТБ |
| 5. | Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної безпеки | | | + | | пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ № 2245 |
| 6. | Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту | | + | | | пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ № 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ |
| 7. | Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії | | + | | | пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ |
| 8. | Організація та забезпечення евакуаційних заходів | | + | | | пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ |
| 9. | Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням | | | | + | пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ № 787 |
| 10. | Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної безпеки | | | + | | пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування |
| 11. | Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки | | + | | | пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ № 443, ПКМУ № 444 |
| 12. | Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту | | + | | | пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ № 444 |
| 13. | Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання | | | + | | пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ |
| 14. | Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту | | | + | | стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС № 653, ПКМУ № 138 |
| 15. | Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | | | + | | пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, Порядок створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій ПКМУ № 775 |
| 16. | Впроваджено на об'єкті підвищеної безпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх працездатність | | + | | | стаття 53 КЦЗУ |
| 17. | Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах | | | + | | пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних |

| № з/п | Питання, що підлягають перевірці | Так | Ні | НВ | НП | Нормативне обґрунтування |
|-------|----------------------------------|-----|----|----|----|--------------------------|
| | | | | | | об'єктах |

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:

- «**Так**» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
«**Ні**» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
«**НВ**» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця)/об'єкта, що перевіряється;
«**НП**» – не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи – підприємця)/ на об'єкті.

ОПИС виявлених порушень

| № з/п | Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено | | Детальний опис виявленого порушення |
|-------|--|---|--|
| | реквізити норми (пункт, стаття) | позначення нормативно-правового акта* | |
| 1. | розділ V глава 1 пункт 1.2. | наказ Міністерства внутрішніх справ України № 1417 від 30.12.2014 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні» Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 р. за N 252/26697 (далі ППБУ) | Приміщення не обладнані системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту». |
| 2. | розділ IV глава 1 пункт 1.6. | ППБУ | З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів не здійснено за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів у підвальному приміщенні. |
| 3. | розділ III глава 2 пункт 2.5. | ППБУ | Дерев'яні елементи горючих покриттів (крокви, лати) не оброблені засобами вогнезахисту. |
| 4. | Пункт 25 | Постанова Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 р. № 733 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв'язку у сфері цивільного захисту» | Не встановлено радіотрансляційні точки для передачі інформації з питань цивільного захисту. |
| 5. | розділ II пункт 8 | ППБУ | Не забезпечено приміщення відповідними знаками безпеки, згідно ДСТУ ISO 6309:2007 "Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір" (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026- |

| | | | |
|-----|--|---|--|
| | | | 76 "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности". |
| 6. | Ст.69 п. 4.3.1. | Кодекс цивільного захисту України ПТБ ПКМУ № 1200 | Працівники об'єкту не забезпечені засобами індивідуального захисту, не визначені пункти видачі та утримання засобів індивідуального захисту. |
| 7. | розділ IV глава 1 пункт 1.17. | ППБУ | Електророзетки та вимикачі встановлені на горючій основі (підвальне приміщення). |
| 8. | Розділ III глава 2 пункт 2.22. | ППБУ | Палац культури не забезпечено адресними вказівниками (назва вулиці, номер будинку), встановленими на фасаді будівлі або інших видних місцях і освітлюваними у темний час доби. |
| 9. | розділ III глава 2 пункт 2.31. | ППБУ | Сходові клітки, внутрішні відкриті та зовнішні сходи, коридори, проходи та інші шляхи евакуації не забезпечені евакуаційним освітленням. |
| 10. | розділ III глава 2 пункт 2.16. | ППБУ | Металеві ґрати на вікнах не виконано розкривними, розсувними або що знімаються. (перший поверх) |
| 11. | розділ IV глава 1 пункт 1.20. | ППБУ | Не виконано замір опору ізоляції електричних мереж та електроустановок. |
| 12. | розділ II пункт 16. | ППБУ | Посадові особи та працівники не пройшли навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки. |
| 13. | Розділ III глава 2 пункт 2.2 | ППБУ | Керівництвом об'єкту не забезпечено технічне обслуговування засобів протипожежного захисту (вогнегасники). |
| 14. | розділ II пункт 3 | ППБУ | На об'єкті не встановлено порядок організації експлуатації і обслуговування наявних засобів протипожежного захисту. |
| 15. | розділ IV глава 1 пункт 1.18. | ППБУ | Допускається експлуатація світильників зі знятими ковпаками (розсіювачами). |
| 16. | розділ V глава 2.2 пункт 9. | ППБУ | Не виконано технічне обслуговування пожежних кран-комплектів і перевірки на працездатність шляхом пуску води. |
| 17. | розділ V глава 2.2 пункт 9. | ППБУ | Відсутній журналу обліку технічного обслуговування пожежних кран-комплектів. |
| 18. | розділ II пункт 3 | ППБУ | На об'єкті не встановлено порядок використання побутових нагрівальних приладів. |
| 19. | розділу V глави 2 пункт 2.2. підпункт 6 | ППБУ | Шафи пожежних кран-комплектів не пристосовані для візуального огляду пожежних кран - комплектів без розкривання шафи. |
| 20. | розділу VI глави 2 пункт 2.3. | ППБУ | Усі горючі декорації, сценічне оформлення, драпірування в залах для глядачів не оброблене вогнезахисними засобами. |
| 21. | розділу VI глави 2 пункт 2.3. | ППБУ | Дерев'яні конструкції сценічної коробки не оброблені вогнезахисним засобом, що забезпечує I групу вогнезахисної ефективності. |

| | | | |
|-----|--|------|---|
| 22. | розділу VI глави 2 пункт 2.28. | ППБУ | Допускається розміщувати під сценою столярної, складу та інших подібних приміщень для зберігання або використання горючих матеріалів. |
| 23. | розділу IV глави 1 пункт 1.8. | ППБУ | Допускається улаштування та експлуатація тимчасових електромереж в оркестровій ямі. |
| 24. | розділу V глави 2 пункт 2.1. підпункт 2 | ППБУ | Пожежний гідрант не справний і не утримується таким чином, щоб забезпечити безперешкодний забір води пожежними автомобілями. |
| 25. | розділ III глава 2 пункт 2.3, розділу IV глави 1 пункт 1.24. | ППБУ | У приміщенні електрощитової не заповненні отвори (двері) у протипожежній перешкоді. |

* Позначення нормативно-правового акта має відповідати позначенню, вказаному у розділі «Нормативно-правові акти, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені актом перевірки».

ПЕРЕЛІК
питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб,
уповноважених на здійснення перевірки
(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

| № з/п | Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання | Так | Ні | НВ | НП | Нормативне обґрунтування |
|-------|---|-----|----|----|----|---|
| 1 | Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку | | + | | | <u>частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877</u> |
| 2 | Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено | + | | | | <u>частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877</u> |
| 3 | Копію посвідчення на перевірку надано | + | | | | <u>частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877</u> |
| 4 | Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності) | + | | | | <u>частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877</u> |
| 5 | Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. | + | | | | <u>частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877</u> |

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу та складеного акта перевірки


| № з/п | Опис пояснень, зауважень або заперечень |
|-------|---|
| | <i>зауважень не має</i> |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України у Донецькій області, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, що брали участь у перевірці

Посадові особи органу ДСНС України:

Старший інспектор відділення
запобігання НС 12 ДПРЗ ГУ
ДСНС України у Донецькій області
старший лейтенант служби цивільного захисту
 (посада)



(підпис)

О.Б. Багдавадзе
 (П.І.Б.)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи, присутні під час здійснення заходу:

зас. дир-го МПКиМ Бикова Руф
 (посада) (підпис)

С.В. Кашченко
 (прізвище, ім'я та по батькові)

_____ (посада) _____ (підпис) _____ (прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано «16» квітня 2018 р.:

директор МПКиМ і.а. Бикова Руф Сергій С.В.
 (посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

Перелік

нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

| № з/п | Позначення нормативно-правового акта | Назва нормативно-правового акта | Затверджено | |
|---|--------------------------------------|---|---|---|
| | | | вид нормативно-правового акта та назва органу | дата та номер нормативно-правового акта |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 Закони України | | | | |
| 1.1 | ЗУ № 877 | «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» | Закон України | від 05 квітня 2007 р. № 877 – V |
| 1.2 | КЦЗУ | Кодекс цивільного захисту України | Кодекс | від 02 жовтня 2012 р. № 5403-VI |
| 1.3 | ЗУ № 2245 | «Про об'єкти підвищеної небезпеки» | Закон України | від 18 січня 2001 р. № 2245 – III |
| 1.4 | ЗУ № 15/98 | «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання» | Закон України | від 14 січня 1998 р. № 15/98 – ВР |
| 2 Постанови Кабінету Міністрів України | | | | |
| 2.1 | ПКМУ № 956 | Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки | Постанова Кабінету Міністрів України | від 11 липня 2002 р. № 956 |

| | | | | |
|------|-------------|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| 2.2 | ПКМУ № 1043 | Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки Державною службою з надзвичайних ситуацій | Постанова Кабінету Міністрів України | від 27 грудня 2017 р. № 1043 |
| 2.3 | ПКМУ № 5 | Типове положення про відомчу пожежну охорону | Постанова Кабінету Міністрів України | від 09 січня 2014 р. № 5 |
| 2.4 | ПКМУ № 564 | Порядок функціонування добровільної пожежної охорони | Постанова Кабінету Міністрів України | від 17 липня 2013 р. № 564 |
| 2.5 | ПКМУ № 1788 | Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру | Постанова Кабінету Міністрів України | від 16 листопада 2002 р. № 1788 |
| 2.6 | ПКМУ № 1200 | Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю | Постанова Кабінету Міністрів України | від 19 серпня 2002 р. № 1200 |
| 2.7 | ПКМУ № 763 | Перелік суб'єктів господарювання, галузей та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню на договірній основі | Постанова Кабінету Міністрів України | від 26 жовтня 2016 р. № 763 |
| 2.8 | ПКМУ № 775 | Порядок створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | Постанова Кабінету Міністрів України | від 30 вересня 2015 р. № 775 |
| 2.9 | ПКМУ № 443 | Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту | Постанова Кабінету Міністрів України | від 26 червня 2013 р. № 443 |
| 2.10 | ПКМУ № 444 | Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях | Постанова Кабінету Міністрів України | від 26 червня 2013 р. № 444 |
| 2.11 | ПКМУ № 787 | Порядок утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту | Постанова Кабінету Міністрів України | від 09 жовтня 2013 р. № 787 |
| 2.12 | ПКМУ № 138 | Деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту | Постанова Кабінету Міністрів України | від 10 березня 2017 р. № 138 |
| 2.13 | ПКМУ № 11 | Положення про єдину державну систему цивільного захисту | Постанова Кабінету Міністрів України | від 09 січня 2014 р. № 11 |
| 2.14 | ПКМУ № 6 | Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам | Постанова Кабінету Міністрів України | від 09 січня 2014 р. № 6 |

| | | | | |
|------|---|---|---|--|
| | | господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту | | |
| 2.15 | ПКМУ № 729 | Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб | Постанова Кабінету Міністрів України | від 02 жовтня 2013 р. № 729 |
| 2.16 | ПКМУ № 841 | Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | Постанова Кабінету Міністрів України | від 30 жовтня 2013 р. № 841 |
| 2.17 | ПКМУ № 819 | Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту | Постанова Кабінету Міністрів України | від 23 жовтня 2013 р. № 819 |
| 3 | Інші нормативно-правові акти та нормативні документи | | | |
| 3.1 | ППБУ | Правила пожежної безпеки в Україні | Наказ МВС України | від 30 грудня 2014 р. № 1417, ареєстрований у Мін'юсті України 05 березня 2015 р. за № 252/26697 |
| 3.2 | Правила охорони життя людей на водних об'єктах України | Правила охорони життя людей на водних об'єктах України | Наказ МВС України | від 10 квітня 2017 р. № 301, зареєстрований у Мін'юсті України 04 травня 2017 р. за № 566/30434 |
| 3.3 | ПТБ | Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях | Наказ МНС України | від 15 серпня 2007 р. № 557, зареєстрований у Мін'юсті України 03 вересня 2007 р. за № 1006/14273 |
| 3.4 | Методика прогнозування ХНО | Методика прогнозування наслідків вилу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті | Наказ МНС, Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінекології | від 27 березня 2001 р. № 73/82/64/122, зареєстрований у Мін'юсті України 10 квітня 2001 р. за № 326/5517 |
| 3.5 | Методика спостережень | Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки | Наказ МНС України | від 06 серпня 2002 р. № 186, зареєстрований у Мін'юсті України 29 серпня 2002 р. за № 708/6996 |
| 3.6 | Інструкція з тривалого зберігання | Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту | Наказ МНС України | від 16 грудня 2002 р. № 330, зареєстрований у Мін'юсті України 04 березня 2003 р. за № 179/7500 |
| 3.7 | Інструкція щодо утримання захисних споруд | Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час | Наказ МНС України | від 9 жовтня 2006 р. № 653, зареєстрований у Мін'юсті України 02 листопада 2006 р. за № 1180/13054 |
| 3.8 | Інструкція про | Інструкція про порядок утримання, | Наказ МВС України | від 15.06.2015 № 696, |

| | | | | |
|------|--|--|---|---|
| | порядок утримання, обліку та перевірки технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання | обліку та перевірки технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання, | | зареєстрований в Мін'юсті України 03.07.2015 за № 780/27225. |
| 3.9 | План реагування на радіаційні аварії | План реагування на радіаційні аварії | Наказ Держатомрегулювання, МНС | від 17 травня 2004 р. № 87/211, зареєстрований у Мін'юсті України 10 червня 2004 р. за № 720/9319 |
| 3.10 | ДБН В.1.1-7:2016 | Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги | Наказ Мінрегіону України | від 31 жовтня 2016 р. № 287 |
| 3.11 | ДБН В.1.2-4-2006 | Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) | Наказ Мінбуду України | від 04 серпня 2006 р. № 274 |
| 3.12 | НАПБ В.01.057-2006/200 | Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі | Наказ Мінагрополітики, МНС | від 04 грудня 2006 р. № 730/770, зареєстрований у Мін'юсті України 05 квітня 2007 р. за № 313/13580 |
| 3.13 | ППБУ навчальних закладів | Правила пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України | Наказ Міністерства освіти і науки України | від 15 серпня 2016 року № 974, зареєстрований у Мін'юсті України 08 вересня 2016 р. за № 1229/29359 |
| 3.14 | Методика ідентифікації | Методика ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів | Наказ МНС України | від 23 лютого 2006р. № 98, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.03.2006 р. за №286/12160 |
| 3.15 | Правила експлуатації та типові норми належності вогнегасників | Правила експлуатації та типові норми належності вогнегасників | Наказ Міністерства внутрішніх справ України | від 15 січня 2018 року N 25 Зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 лютого 2018 р. за N 225/31677 |
| 3.16 | ДБН В 2.5-76:2014 | Автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення | Наказ Мінрегіону України | від 27.01.2014 № 29 |
| 3.17 | ДБН В.2.5-56:2010 | Системи протипожежного захисту | Наказ Мінрегіонбуду України | Від 22.12.10 № 537 |
| 3.18 | ДБН В.2.5-56:2014 | Системи протипожежного захисту | Наказ Мінрегіону України | Від 13.11.14 № 312 |
| 3.19 | ДБН В.1.1-7-2002 | Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги | Наказ Держбуду України | від 03.12.2002 № 88 |
| 2.20 | ДБН В.2.2-16-2005 | Культурно-видовищні та дозвіллеві заклади | Наказ Держбуду України | від 27.09.2005 № 171 |